

OBEC NEDOŽERY-BREZANY

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany

*Hospodárske subjekty
k zákazke Obnova miestnych komunikácií*

Nedožery-Brezany
26.05.2021

Vec: Vysvetlenie

Názov zákazky: Obnova miestnych komunikácií

Obstarávateľ: Obec Nedožery-Brezany (IČO: 00318302)

Dotaz č. 1:

Vo výkaze SO Zóna M. Rázusa je uvedená položka

564952111.S Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

Podľa skladby opísanej v technickej správe a výkresovej dokumentácie má byť podklad zhotovený **z cementom stmelenej zmesi CBGM C5/6 22.**

Hospodárskemu subjektu nie je zrejmé, aký má byť podklad pod asfaltové vrstvy, keď rovnaká položka č. **564952111.S** je uvádzaná aj vo výkazoch SO Zóna F. Hečku 1. etapa a SO Žiarska 1. etapa tiež ako podklad z mechanicky spevneného kameniva.

Odpoveď č. 1:

Pre zachovanie rovnosti súťažných podkladov podávame nasledovné vysvetlenie k dotazu č. 1:

Zasielame nový výkaz výmer zosúladený s projektovou dokumentáciou. Aktualizovaný výkaz výmer bol zverejnený na stránke obce Nedožery-Brezany na nasledujúcom odkaze:

<https://www.nedožery-brezany.sk/verejne-obstaravanie/cesty>

Dotaz č. 2:

Hospodársky subjekt upozornil na ďalšiu nezrovnalosť, že vo výkaze výmer je v tomto objekte na zriadenie ložnej vrstvy použitá položka

577154341.S Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm a podľa projektovej dokumentácie má mať táto vrstva **hrúbku 40 mm**.

Odpoveď č. 2:

Pre zachovanie rovnosti súťažných podkladov podávame nasledovné vysvetlenie k dotazu č. 2:

Zasielame nový výkaz výmer zosúladený s projektovou dokumentáciou len pre Zónu M. Rázusa. Aktualizovaný výkaz výmer bol zverejnený na stránke obce Nedožery-Brezany na nasledujúcom odkaze:

<https://www.nedožery-brezany.sk/verejne-obstaravanie/cesty>

Dotaz č. 3:

Hospodársky subjekt dotazuje skladbu opísanú v technickej správe a v PD zóna M. Rázusa, že podľa nej sa má medzi ložnú a obrusnú vrstvu medzi jazdnými pruhmi položiť geomreža š. 2 m. Ďalšia vrstva geomreže je na exist. Betónových vrstvách, prípadne na novobudovanom podklade CBGM. Vo výkaze výmer sa položka dodávky a montáže geomreže nenachádza.

Odpoveď c. 1:

Zasielame nový výkaz výmer zosúladený s projektovou dokumentáciou len pre Zónu M. Rázusa.

Verejný obstarávateľ zároveň primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 10.06.2021 do 09:00 hod.

S pozdravom

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce Nedožery-Brezany

Prílohy:

Zverejnené na stránke obce Nedožery-Brezany

<https://www.nedožery-brezany.sk/verejne-obstaravanie/cesty>